

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: 4174/ZZ/17

Vyřizuje / tel.: Mgr. Kateřina Zemanová / 354 222 297

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

s o u h l a s í

na základě žádosti právnické osoby
SADETO Consulting SE,
IČO: 241 87 020,
se sídlem Pražská 5600, 430 01 Chomutov,

podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší

s u m í s t ě n í m z d r o j e z n e č í š ť o v á n í o v z d u š í

„Čerpací stanice pohonných hmot Dolní Žďár,

kteřá je stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

Umístění zdroje: na pozemku č. st. 49/1 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 5.12.2017 obdržel krajský úřad žádost společnosti SADETO Consulting, SE o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší „Čerpací stanice pohonných hmot Dolní Žďár“. K žádosti byla doložena plná moc k zastoupení pro společnost MZ ENGINEERS, s. r. o., odborný posudek (Ing. Studecký, leden 2017), rozptylová studie (Ing. Talavašek, leden 2017) a část projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Novostavba čerpací stanice PHM Dolní Žďár“ (MM Projekt cv s. r. o., 11/2016).

Dle předložených podkladů bude nová veřejná čerpací stanice pohonných hmot (dále jen „ČS PHM“) určena k výdeji motorové nafty (MN) a automobilového benzinu (BA) do nádrží motorových vozidel ze stacionárních skladovacích nádrží. Pohonné hmoty budou skladovány v podzemních ocelových dvouplášťových nádržích o objemech 50 m³ (MN), 40 m³ (benzín Natural 95) a 20 m³ (benzín Natural 98). Stáčení pohonných hmot do nádrží bude probíhat skrze společnou stáčecí šachtu samostatným stáčecím potrubím. Při stáčení bude zajištěna rekuperace par I. stupně. Výdej pohonných hmot bude prováděn pěti oboustrannými

tříproduktovými výdejevy stojany výrobce Wayne Fueling Systems, které budou disponovat systémem rekuperace benzinových par II. stupně.

Stanice na skladování a čerpání automobilových benzinů je stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu. Jak vyplývá z výše uvedeného, bude v ČS PHM kromě automobilových benzinů skladována a čerpána také motorová nafta. Manipulace s motorovou naftou je podle zákona o ochraně ovzduší zdrojem neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Příslušným orgánem ochrany ovzduší je v případě tohoto zdroje Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí.

V souladu s ust. § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší byl vyzván k vyjádření Městský úřad Ostrov, který dne 15.12.2017 pod zn. ŽP/35224/17 sdělil, že s vydáním závazného stanoviska k umístění zdroje souhlasí bez připomínek.

Dle § 12 odst. 1 vychází krajský úřad při vydání závazných stanovisek a povolení provozu z programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO) a z úrovně znečištění ovzduší znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu k úrovním přihlíží. Z PZKO zóna Severozápad – CZ034 vydaného dne 11. května 2016 nevyplývá pro předmětný zdroj žádná konkrétní povinnost. Dle PZKO, odborného posudku a rozptylové studie je kvalita ovzduší v řešené lokalitě dobrá a jsou zde plněny se značnou rezervou imisní limity stanovené v příloze č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší. Imisní příspěvek nové ČS PHM nebude významný a nemůže zásadním způsobem ovlivnit imisní zátěž v lokalitě. Z těchto důvodů krajský úřad s umístěním zdroje souhlasil.

Krajský úřad upozorňuje, že ČS PHM, jako zdroj znečišťování ovzduší uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, může být provozován pouze na základě a v souladu s povolením provozu. Před zahájením provozu (i zkušebního) je tedy provozovatel povinen o vydání tohoto povolení požádat. Přílohou žádosti bude návrh provozního řádu. K vydání rozhodnutí o povolení provozu zdroje je dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší příslušný krajský úřad.

Závazné stanovisko vydané podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je podkladem k řízení podle jiného právního předpisu ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

V Karlových Varech dne 2.1.2018

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obdržel zástupce žadatele:

MZ ENGINEERS, s. r. o, IČO: 286 73 191, náměstí Dr. Beneše 1232/7, 430 01 Chomutov

Městský úřad Ostrov

odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: -/13.12.2017
Spis. značka/čj: ŽP/35408/17
Oprávněná úřední osoba: Karolina Gottschierová
Vyřizuje: Karolina Gottschierová
E-mail: kgottschierova@ostrov.cz
Telefon: 354 224 871
Dne: 18.12.2017

Závazné stanovisko

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany ovzduší, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní řád“) vydává žadateli:

SADATO Consulting SE, IČ: 24187020, Pražská 5600, 430 01 Chomutov,
v zastoupení: MZ ENGINEERS, s.r.o., IČ: 28673191, Nám. Dr. Beneše 1232, 430 01 Chomutov

souhlasné závazné stanovisko

dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší z hlediska ochrany k umístění stacionárního zdroje v rámci stavby „Novostavba čerpací stanice PHM v obci Dolní Žďár“

- Umístění zdrojů: - na pozemku č. st. 49/1 v k. ú. Dolní Žďár
- Typ zdrojů: - Čerpací stanice pohonných hmot, skladování motorové nafty (objem 50m³), 5x výdejní stojan, každý 2 tankovací místa
- Kategorie zdrojů: - zdroje neuvedené v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší

Odůvodnění

Dne 13.12.2017 pod č.j.: ŽP/35408/17 obdržel Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Novostavba čerpací stanice PHM v obci Dolní Žďár“.

Projektová dokumentace řeší výstavbu nové čerpací stanice pohonných hmot. Nafta bude skladována v ocelové dvouplášťové nádrži o objemu 50 m³. Dle zákona o ochraně ovzduší § 2 se za zdroj znečišťování ovzduší považuje ucelená technicky nedělitelná stacionární jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat vnější ovzduší. Znečišťující látkou je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem.

Umístěním čerpací stanice motorové nafty vznikne stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2, zákona o ochraně ovzduší, (kód 6.25). Provozovatel stacionárního zdroje má povinnost plnit podmínky uvedené v § 17 zákona o ochraně ovzduší, a to zejména uvádět do provozu a provozovat výše uvedený stacionární zdroj v souladu s podmínkami pro provoz, v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, příslušnými prováděcími předpisy a podmínkami výrobce.

Orgán ochrany ovzduší OŽP MěÚ Ostrov vydává dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší ke zdrojům neuvedeným v příloze č. 2, zákona k umístění stac. zdroje závazné stanovisko.

Toto souhlasné závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Po prostudování žádosti a předložené dokumentace orgán ochrany ovzduší souhlasí s umístěním výše uvedeného zdroje bez připomínek.

Poučení

Závazné stanovisko vydané podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je podkladem k řízením podle jiného právního předpisu ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

MZ ENGINEERS, s.r.o., IČ 28673191, Nám. Dr. Beneše 1232, 430 01 Chomutov

Na vědomí:

MěÚ Ostrov, odbor výstavby, zde

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn:

Ze dne:

2016-12-02

Č.j:

KHSKV 14906/2016/HOK/Jes

Vyřizuje:

Telefon

E-mail:

I. Jesenská

355328343

lva.jesenska@khskv.cz

Datum:

2016-12-06

MZ ENGINEERS s.r.o.

nám. Dr. Beneše 1232

430 01 Chomutov

Dolní Žďár – novostavba čerpací stanice - závazné stanovisko k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí

Stavebník: SADETO Consulting SE, Pražská 5600, 430 01 Chomutov, IČ: 24187020 (dále jen „stavebník“)

Na základě žádosti stavebníka, doručené dne 02. 12. 2016 v zastoupení spol. MZ ENGINEERS s.r.o., se sídlem nám. Dr. Beneše 1232, 430 01 Chomutov, IČ: 28673191, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko:

S návrhem dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby **Dolní Žďár – novostavba čerpací stanice** se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Dne 02. 12. 2016 byla na KHS KK doručena žádost zástupce stavebníka, o závazné stanovisko k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí stavby Dolní Žďár – novostavba čerpací stanice. Pozemek je součástí areálu Dolní Žďár a nachází se na něm stavební objekty areálu, komunikace, zpevněné plochy a travní porost. V zájmovém území prochází ochranné pásmo silnice 1. třídy číslo 25 ve správě ŘSD ČR. V tomto ochranném pásmu budou umístěny z pohledu silnice reklamní plochy. Území záměru nabízí možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude sloužit k čerpání a prodeji pohonných hmot a doplňkového sortimentu a jako administrativní zázemí areálu Dolní Žďár.

KHS KK přezkoumala tuto žádost v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
① Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Oddělení hygieny obecné a komunální
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

Ing. Helena Vrbická

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální K. Vary

Příloha:
Kopie
KHS - odd. HOK



Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

K č.j.: HSKV- 134-2/2017

Karlovy Vary 9. 1. 2017

Počet listů : 1

Přílohy: svazek

MZ ENGINEERS, s. r. o.
Nám. Dr. Beneše 1232
430 01 Chomutov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Bc. Karel Trojan, tel.: 950370298, fax: 950370252, e-mail: karel.trojan@hzs-kvk.cz

Název stavby : Novostavba čerpací stanice PHM Dolní Žďár

Místo stavby : Dolní Žďár u Ostrova, st. p. č. 49/1

Stavebník : SADETO Consulting SE, Chomutov

Předložený druh dokumentace: Územní řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBR : Ing. Karel Hájek, ČKAIT – 0402137 (AI pro PBS)

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20. 12. 2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský

záchranný sbor Karlovarského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí

plk. Ing. Jaromír Podlaha
rada
vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolních činností a zjišťování příčin požáru

v.z. kpt. Bc. Ladislav Hejný